

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
“Dealul Spirii” BUCUREȘTI – ILFOV

NESECRET
Ex. nr. 1
Nr. 1369533
București
18.06.2019



19.06.2019
Sfui apostolului G
de prn pe inti *[Signature]*
Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV
19 JUN 2019
INTRARE / IESIRE NR. 8672

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV

Calea 13 Septembrie nr.209, Sector 5, București

e-mail: secretariat@isjilfov.ro

În conformitate cu prevederile Dispoziției Secretarului de Stat pentru ordine și siguranță publică nr. I/1482 din 05.06.2019, vă transmitem alăturate *Măsurile minime de prevenire a incendiilor* care trebuie respectate pe timpul desfășurării activităților prilejuite de organizarea *Evaluării Naționale, Examenului de Bacalaureat, Examenului național de definitivare în învățământ și Concursului național de ocupare a posturilor didactice.*

INSP ECTOR SEE
Colonel

dr. ing. Orlando Cătălin ȘCHIOPU



Măsuri minime de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților de învățământ

Evacuarea clădirii în caz de necesitate, se va face sub supravegherea cadrelor didactice, utilizându-se căile de evacuare. Acestea trebuie să fie permanent utilizabile/libere, fiind interzisă depozitarea de materiale și micșorarea lățimii acestora.

Sistemul de alarmare trebuie verificat permanent și menținut în stare de funcționare, iar semnalul de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie cunoscut de întreg personalul salariat și de elevi.

Mijloacele tehnice de intervenție (hidranți, stingătoare, panou PSI) trebuie să fie permanent accesibile și în stare de funcționare.

Căile de acces/evacuare/intervenție din unitățile de învățământ, trebuie să fie în permanență în stare de utilizare, la parametrii la care au fost proiectate și realizate.

Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive cu închidere automată sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

Menținerea în stare de funcționare a iluminatului de securitate pentru evacuare.

Afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor.

Se va respecta interdicția privind fumatul potrivit legii.

Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire, premergător și pe durata desfășurării acestor activități.

Exploatarea instalațiilor și a echipamentelor electrice este permisă numai cu respectarea reglementărilor tehnice, interzicându-se improvizările și suprasolicitarea acestora.

În cazul producerii unui incendiu, se acționează pentru:

- Evacuarea tuturor ocupanților clădirii;
- Anunțarea incendiului prin SNUAU 112;
- Stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenție.

**Respectând legislația de prevenire și stingere a incendiilor, avem certitudinea că elevii și
școlile vor fi ocolite de evenimente neplăcute sau tragice.**